

АКТ

технического осмотра электрохозяйства
СП «Детский сад № 70» ГБОУ ООШ № 23

от 02.10.2019 г

Комиссия в составе: директора МКУ «СЭЗиС» Бовкуна М.И., начальника ХЭО Западного управления МОиН Самарской области Володина А.Н., директора ГБОУ ООШ № 23 Мерс А.М., заведующей СП «Детский сад № 70» Гало Е.В., члена родительского комитета СП Вороны М.А. составила настоящий акт о том, что 02.10.2019г. был произведен осмотр электрохозяйства здания СП «Детский сад № 70» после проведения электромонтажных и ремонтных работ.

Установлено:

- заменено 60 штук автоматических выключателей в распределительных устройствах;
- устранены следы повреждений стен и потолков;
- проведён внеплановый замер сопротивления изоляции электропроводки.

Заключение комиссии:

1. МКУ «СЭЗиС» нанести маркировку в электрощитках;
2. Рекомендовать МКУ «СЭЗиС» взять на контроль электрохозяйство СП «Детский сад № 70» и автоматическую пожарную сигнализацию.
3. Заведующему СП Гало Е.В. провести перезарядку использованных огнетушителей.
4. Директору ГБОУ ООШ № 23 Мерс А.М. информировать родительскую общественность о результатах работы комиссии.
5. Заведующему СП Гало Е.В. провести разъяснительную работу с персоналом СП о недопущении использования энергоёмких электроприборов (кондиционеры, электрические чайники и т. п.), контролировать процесс энергопотребления, не допускать перегрузки электросетей.

Члены комиссии:

_____	М.И.Бовкун
_____	А.Н.Володин
_____	А.М. Мерс
_____	Е.В.Гало
_____	М.А.Ворона